

ПАСПОРТ

доступности объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения № 359

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Учебный корпус № 3

1.2. Адрес объекта, номер телефона, e-mail: 644043, Омская область, г. Омск, ул. Интернациональная д. 6, +7 (381-2) 23-12-20, mail@omgpu.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 4036,50 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 3160 кв. м

1.4. Год постройки здания 1910, последнего капитального ремонта

1.5. Даты предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ремонта 2030, капитального ремонта не запланирован

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6.1. Наименование организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно уставу, краткое наименование) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный педагогический университет», ФГБОУ ВО «ОмГПУ», ОмГПУ

1.6.2. Юридический адрес организации (учреждения) 644099, Омская область, г. Омск, Набережная им. Тухачевского, д. 14,

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.6.4. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.6.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) федеральная

1.6.6. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и науки Российской Федерации

1.6.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11 ГСП-3, +7(495)539 55 19, info@mon.gov.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) дети, взрослые трудоспособного возраста

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха**

2.6. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день **572**, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день **3**

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом **транспортом до остановки «Маяковский» со стороны Левобережья автобусом 24, 109, 78, маршрутным такси: М, 64, 44, 500. Со стороны Железнодорожного вокзала автобусами: 109, 110, 24, 69, троллейбусом 4, маршрутным такси 207, 215, 307, 318, 335, 336, 382, 69, 424.. Со стороны Чкаловского поселка автобусами 73, 23; маршрутным такси 306, 470, 73. Со стороны 10-летия Октября автобусом 22, 59, троллейбусом 2, маршрутным такси 212, 320, 322, 470** Остановке оборудована для МГН,

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **есть**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **400** метров

3.2.2. Время движения (пешком) **5 минут**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **нет**

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет) **нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет) **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути (есть, нет) **есть** (описать) **бордюры высотой 10-12 см**

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет) **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов:

Категория инвалида (вид нарушения)	Уровень организации доступности объекта (формы обслуживания)**
1	2
Все категории инвалидов и другие маломобильные группы населения	ДУ
в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках (далее – К)	ДУ
с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – О)	ДУ
с нарушениями зрения (далее – С)	ДУ
с нарушениями слуха (далее – Г)	ДУ

с нарушениями умственного развития (далее – У)	ВНД
--	-----

** Указывается один из уровней организации доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения:

А - доступность всех зон и помещений универсальная, объект доступен полностью;

Б - доступны специально выделенные участки и помещения;

ДУ - доступность условная, требуется дополнительная помощь сотрудника соответствующей организации; услуги предоставляются на дому, дистанционно;

ВНД - не организована доступность объекта.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ¹⁾	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1
2	Вход (входы) в здание	ДУ		2,3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		4,5
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		8,9,10,11,12
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		7,13,14,15,16
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

*** Указывается один из уровней доступности объекта, в том числе для основных категорий инвалидов:

ДП-В - доступен полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступен полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступен частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступен условно;

ВНД – временно недоступен

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов(по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4)

Объект ДУ

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1		Объект постройки 1910 г.	
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1			
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.	1				
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги	1				
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	1				
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	1				
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	1	-			
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	1				
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
предоставлении им услуг					
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %	1			Место для стоянки автотранспорта человека с инвалидностью оборудовать не представляется возможным ввиду отсутствия парковочных мест.	
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов	1				
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов		1		1.Коридоры и иные транспортные зоны должны быть оснащены информационной и направляющей системой к зоне целевого обслуживания.	4 кв. 2030г.
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		Коридоры и иные транспортные зоны должны быть оснащены информационной и направляющей системой	4 кв. 2030г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				к зоне целевого обслуживания.	
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	1				
4.6. Сменные кресла-коляски	1				
4.7. Поручни		1		<p>Поручни установить с двух сторон на высоте 0,9 м и дополнительно 0,7 м. Поручни должны выступать за марш лестницы на 0,3 м и иметь нетравмирующее завершение. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей высоте и иметь не травмирующее завершение. Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04-0,06 м. Расстояние между</p>	4 кв. 2030г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 Боковые края ступеней, не примыкающие к стене, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги.	
4.8. Пандусы	1				
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты	1				
4.10. Раздвижные двери	1				
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения		1		Оборудовать доступное санитарно-гигиеническое помещение согласно нормативным требованиям	4 кв. 2030г.
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок	1				
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой					
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	1				
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %	1		100%		
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	1				
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	1				
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта					
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1				
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %			100%		
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			100%		
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			0		
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %			0		
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %			0		
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %			0,25%		
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %					
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или			100%		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %					
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %			0		
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %					

Примечание: ¹⁾ в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ¹⁾
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Не требуется
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ¹⁾
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт

¹⁾ Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ **4 кв. 2023- 4 кв. 2030гг.**

в рамках исполнения **управленческих мероприятий п.3.6 паспорта доступности.**

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **объект будет ДЧ-И (К,О,С,Г)**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____

(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "15" апреля 2019 года.

2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "22" апреля 2019 года № 1.

3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг):
протокол от "18" сентября 2023 года № 02.

И.о. ректора ОмГПУ



Макарова Н.С.
(инициалы, фамилия)

Дата "18" сентября 2023 года

Приложение:

Территория, прилегающая к зданию.



Фото №1

Вход в здание.



Фото №2



Фото №3

Лестница.



Фото №4-5




Фото № 6

Аварийное освещение, стрелки навигации.





Фото №7

Аудитории: Фото 8-12





Визуальные и акустические средства: Фото № 13-16



Список сотрудников ОмГПУ, ответственных за сопровождение людей с инвалидностью.

Факультет	Ф.И.О.	Тел.
иностранных языков	Селезнева Марина Геннадьевна	23-03-25
экономики, менеджмента, сервиса и туризма	Бирич Наталья Юрьевна	23-37 -42

Фото № 17

3. В случае нарушения настоящего приказа командиры учебных корпусов будут

Действия сотрудников охраны при оказании ситуационной помощи в соответствии с кодами категорий инвалидности

(обеспечивают высокую культуру обслуживания)

Код "К" – инвалид передвигается в коляске (нуждается в помощи посторонних лиц)	Код "С" – инвалид слепой и слабовидящий (нуждается в сопровождении посторонних лиц)	Код "О" – инвалид с поражением опорно-двигательного аппарата (нуждается в помощи посторонних лиц)	Код "Г" – инвалид глухонемой или глухой (нуждается в услугах сурдопереводчика).
<p>Сотрудник охраны:</p> <ul style="list-style-type: none"> - видит посетителя на коляске или слышит сигнал кнопки вызова; - встречает, здоровается, представляется, выясняет цель визита; - сообщает ответственному лицу о необходимости оказания помощи; - информирует о безопасном пути эвакуации, в случае чрезвычайной ситуации; - при необходимости сопровождает до туалетной комнаты, которая оснащена специализированным санитарно-техническим оборудованием; - оказывает помощь при выходе из Учреждения. 	<p>Сотрудник охраны:</p> <ul style="list-style-type: none"> - видит посетителя с белой тростью; - встречает слабовидящего инвалида, здоровается, представляется, выясняет цель визита; - берет пациента под локоть, в случае необходимости, и сопровождает до места ожидания; - сообщает ответственному лицу о необходимости оказания помощи; - информирует о безопасном пути эвакуации, в случае чрезвычайной ситуации; - при необходимости оказывает помощь при посещении туалета; - оказывает помощь при выходе из Учреждения. 	<p>Сотрудник охраны:</p> <ul style="list-style-type: none"> - видит посетителя с палочкой, ходунками на костылях; - встречает и здоровается, представляется, выясняет цель визита; - сопровождает инвалида до места ожидания; - сообщает ответственному лицу о необходимости оказания помощи; - информирует о безопасном пути эвакуации, в случае чрезвычайной ситуации; - при необходимости оказывает помощь при посещении туалета; - оказывает помощь при выходе из Учреждения. 	<p>Сотрудник охраны:</p> <ul style="list-style-type: none"> - видит пациента с ограничениями по слуху; - предоставляет в случае необходимости блокнот и ручку; - при помощи переписки на бумажном носителе здоровается, представляется, выясняет цель визита; - сообщает ответственному лицу о необходимости оказания помощи; - информирует о безопасном пути эвакуации, в случае чрезвычайной ситуации; - оказывает помощь при выходе из Учреждения.